

---

Tárgy: kötelezés létesítményi  
tűzoltóság fenntartására

Ügyintéző:

Telefonszám:

E-mail:

---

## HATÁROZAT

A ..... [ügyfél (ügyfelek) megnevezése, székhelye (székhelyük), a továbbiakban: fenntartó(k)] által üzemeltetett / mint fenntartót(kat), / közösen vállalt létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban: LT) létrehozására és működtetésére

kötelezem az alábbi feltételekkel:

### I.) Személyi állomány és védőfelszerelések

1. Az LT rendelkezésre álló minimális napi készenléti létszáma X fő főfoglalkozású tűzoltó, amelyből minimum X fő középszintű tűzoltásvezető szakmai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.
2. Az LT összlétszámát úgy kell meghatározni, hogy abból a legkisebb készenléti létszám mindenkor akadálytalanul biztosítható legyen.
3. Az LT teljes személyi állományának meg kell felelnie a mindenkori hatályos képesítési, képzési, továbbá egészségügyi alkalmassági követelményeknek.
4. Az LT tűzoltóit személyenként az alábbi egyéni védőfelszerelésekkel kell ellátni a napi tűzoltói szolgálati feladatokat ellátó személyek (X fő/nap) fizikai méreteinek és adottságainak figyelembe vétele mellett:
  - 4.1 tűzoltó bevetési védőruha (kabát és nadrág),
  - 4.2 tűzoltó védősisak (nyak és arcvédővel),
  - 4.3 tűzoltó védőkámzsa,
  - 4.4 tűzoltó védőcsizma,
  - 4.5 tűzoltó védőkesztyű,
  - 4.6 munkavédelmi védőkesztyű,
  - 4.7 tűzoltó mászóöv tartozékokkal (kézi balta, baltatok és tömlőtartó kötél).

### II.) Tűzoltó gépjárművek és felszereléseik

5. X darab ... típusú tűzoltó gépjármű(fecskendő) minimum az alábbi műszaki paraméterekkel, és az 1. táblázat szerinti málfelszereléssel rendelkezzen:
  - 5.1. ...literes víztartály;
  - 5.2. ... literes habtartály;
  - 5.3. ... liter/perc teljesítményű szivattyú;
  - 5.4. (egyéb, fő paraméter szükség szerint, pl.: ... teljesítményű tető vízágyú),
  - 5.5. minimum X fő szállítására alkalmas.

| 1. táblázat                          |     |
|--------------------------------------|-----|
| Védőeszközök                         |     |
|                                      | db  |
| Tűzoltó készülékek                   |     |
|                                      | pár |
| Szívóoldali felszerelések            |     |
|                                      | pár |
| Nyomóoldali felszerelések            |     |
|                                      | db  |
| Kézi szerszámok és szakfelszerelések |     |
|                                      | db  |
| Műszaki mentés eszközei              |     |
|                                      | db  |
| Jelző- és világítóeszközök           |     |
|                                      | db  |
| Híradóeszközök                       |     |
|                                      | db  |
| Egyéb                                |     |
|                                      | db  |

6. X darab egyéb gépjármű minimum az alábbi műszaki paraméterekkel, a 2. táblázat szerinti málhafelszereléssel rendelkezzen:

6.1. ...;

6.2. ...;

| 2. táblázat                |         |
|----------------------------|---------|
| Védőeszközök               |         |
|                            | db      |
| Jelző- és világítóeszközök |         |
|                            | db      |
| Híradóeszközök             |         |
|                            | db      |
| Egyéb                      |         |
|                            | készlet |

7. X gépjármű, minimum az alábbi műszaki paraméterekkel, és a 3. táblázat szerinti málhafelszereléssel rendelkezzen:

7.1. ...;

7.2. ...;

| 3. táblázat                          |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Kézi szerszámok és szakfelszerelések | db             |
| Műszaki mentés eszközei              | 1 készlet      |
| Védőeszközök                         | db             |
| Tűzoltó készülékek                   | db             |
| Jelző- és világítóeszközök           | db             |
| Egyéb                                | db             |
| Híradóeszközök                       | Híradóeszközök |

8. Stb. A fentiek alapján a műszaki paraméterek meghatározása, alatta táblázatban az elvart málfelszerelés.

### III.) Tartalékok

9. Az LT tartalékait az alábbi mennyiségekkel kifejezve határozom meg:
- 9.1. egyéni védőeszközök tartaléka az összlétszám X%-a,
  - 9.2. légzőkészülékhez rendszeresített palack az összlétszám X%-a,
  - 9.3. a létesítmény területén található veszélyes anyagok oltására alkalmas tűzoltó habképző anyag legalább osztályú és ... mennyiség legyen.
10. Kizárólag olyan gépjárművek, felszerelések, védőfelszerelések, oltó- és mentesítő anyagok tarthatók készletben, amelyek a vonatkozó előírások szerinti engedélyekkel és jóváhagyási igazolásokkal rendelkeznek, illetve megfelelőségük folyamatosan igazolt.

### IV.) Elhelyezés

11. A gépjárművek, felszerelések és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltók folyamatos szolgálatteljesítésének érdekében az elhelyezésre szolgáló épületet, vagy épületrészt kell kialakítani, amely fűthető, fagymentes, megfelelő határoló felületekkel, közlekedőkkel és padozattal kell, hogy rendelkezzen.
12. A létesítményi tűzoltók számára biztosítani kell az alapvető öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. Az épületnek, épületrésznek megfelelő szerkezetűnek és szilárdságúnak kell lennie, továbbá a határoló felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat a vonatkozó előírások szerint kell kialakítani. Az építmény padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek. A padozat felülete csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen.
13. Az épület, épületrész azon helyisége(i), ahol a gépjárművek, felszerelések, eszközök és tartalékok elhelyezésre kerülnek fűthetőnek kell lennie, ezáltal a fagyásból származó károk, hibák megelőzhetők. Fagyásra érzékeny oltóanyagok (gépjárművekben feltöltött víztartályok, habképző anyagok) tönkremenetelének, illetve a káresemény felszámolásának késedelem nélküli beavatkozás biztosítása érdekében szükséges a fűtési lehetőség megléte.

### V.) Egyéb rendelkezések

Az LT létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről az üzemeltető gondoskodik.

Az LT-re, valamint a feladatainak ellátására vonatkozó követelmények megfelelő szolgáltatás igénybevételével is teljesíthetőek. Az LT feladatait megállapodás alapján arra vállalkozó szervezet is elláthatja.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, a döntés a közléssel véglegessé válik.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Az üzemeltető a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat a ... Törvényszéknek címzett, de az első fokú döntést hozó hatósághoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint.

Határidő: 20...év ... hónap ... nap. vagy a konkrét tevékenység megkezdésének napja, pl.: a létesítmény területén a ... gyártási tevékenység megkezdésének napja, majd folyamatos.

Felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy a jelen kötelezéssel érintett LT folyamatos üzemeltetéséről és annak feltételeiről a fentebb meghatározott határidőtől gondoskodnia kell. Az LT megalakulását és a kötelezés alapjául szolgáló adatokban, körülményekben bekövetkező változást az üzemeltető köteles évente felülvizsgálni, azt bejelenteni a ... Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.

## INDOKOLÁS

### I.) Előzmények

A megfelelő védelem kialakítása érdekében, az üzemeltető létesítmény tűzoltási és műszaki mentési szempontú kockázatának azonosítása érdekében kockázatazonosítási jelentést készített, amely alapján a létesítményi tűzoltóság fenntartására javasolt ... fő napi készenléti létszámot, ... típusú gépjárművet stb. Hatóságom a kockázatazonosítási javaslatban foglaltakat szakmai szempontból mérlegelte, és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Ha a létesítmény és a létesítményi tűzoltóság is több ütemben kezdi meg a működését, és a kialakítandó végleges állapot előtt már megalapozott a létesítményi tűzoltóság működtetése, akkor azt az indokolásban is rögzíteni szükséges.

(Pl.: Határozatom I. pont 1. alpontjában előírt létszámból X fő napi készenléti létszámmal, X fő középszintű tűzoltásvezető képzettséggel rendelkező személlyel és a II. pont 5. alpontjában előírt gépjárművel 202... év ... h ó... napig meg kell kezdeni a létesítményi tűzoltóság működtetését, majd a ... gyártási tevékenység teljes üzemű megkezdésével vagy 202... év ... hó ... naptól folyamatosan jelen határozat rendelkező részében foglaltakat be kell tartani.)

Közös vállalás esetén

(Pl.: A fenntartók a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2024. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 3. melléklete és a Korm. rend. 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján 202... év ... hó ... nap kérelmet nyújtottak be hatóságom részére, és vállalták a ... létesítményi tűzoltóság közös fenntartását. Hatóságom a kérelemben foglaltakat megvizsgálta, és 202... év ... hó ... nap helyszíni ellenőrzést tartott, vagy a fenntartók képviselőivel egyeztetést tartott. Az ellenőrzést / egyeztetést követően a jelen határozat rendelkező részében foglaltak alapján engedélyezte a ... létesítményi tűzoltóság közös fenntartását).

### II.) Üzemeltetővel történt egyeztetések

A ... (hatóság megnevezése) kezdeményezésére / a létesítmény tűzoltási és műszaki mentési szempontú kockázatának azonosítására az üzemeltető által készített kockázatazonosítási jelentésben foglaltak miatt ... év ... hó ... nap, (ügyiratszám: ..... ) közös egyeztetés történt az üzemeltető képviselőivel, az LT-vel kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben.

Az egyeztetés alkalmával a (hatóság megnevezése) ismertette az LT gépjárműveire, felszerelésére, védőfelszerelésére, oltó- és mentesítő anyagaira, valamint tartalékaira vonatkozó követelményeket, mellyel kapcsolatban az üzemeltető képviseletében eljáró személy nem tett észrevételt / kérte, hogy a rendelkező részben foglaltak biztosítása során eltérést biztosítsunk részére, és 202...év... hó ... nap-ig csökkentett létszámmal és gépjárművel vállalja az LT működtetését a létesítési munkálatok befejezéséig, ezt követően a gyártási tevékenység megkezdésének napján jelen határozat rendelkező részében foglaltak alapján fogja fenntartani és működtetni az LT-t.

Közös vállalás esetén

(Pl.: A fenntartók Korm. rendelet 3. melléklete és a Korm. rend. 5. § (5) bekezdés b) pontja alapján 202 ... év ... hó ... nap kérelmet nyújtottak be hatóságom részére, és vállalták a ... létesítményi tűzoltóság közös fenntartását. Hatóságom a kérelemben foglaltakat megvizsgálta, és 202... év ... hó ... nap helyszíni ellenőrzést / előzetes egyeztetést tartott, ahol a fenntartók a hatóságom által ismertetett, a létesítményi tűzoltóság fenntartására vonatkozó paramétereket jóváhagyólag elfogadták).

### **III.) A létesítményi tűzoltóság létszáma, védőfelszerelései, gépjárművei, elhelyezési körülményei, tartalékai**

A bekövetkező káresemények felszámolásához nélkülözhetetlen a mentő-tűzvédelmet folyamatosan biztosítani képes főfoglalkozású / alkalmszerűen igénybe vehető LT létrehozása.

Az LT felszereléseinek meghatározása során az alábbi szakmai szempontokat vettem figyelembe:

#### **1. Létszám**

Az LT létszámának megállapítása során figyelembe vettem a létesítmény paramétereiből adódó várható káresemények elsődleges tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítását, továbbá ...(szakmailag megalapozni a döntést).

A vonatkozó tűzoltástaktikai szempontoknak megfelelően a létesítmény területén bekövetkező esemény felszámolására a tűzoltás irányítására, a beavatkozók védelmére, a területek átvizsgálására, életmentés végrehajtására, valamint a tűzoltó technika üzemeltetéséhez szükséges minimum létszámot X fő főfoglalkozású / alkalmszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóban határoztam meg.

Ha a létesítmény és a létesítményi tűzoltóság is több ütemben kezdi meg a működését:

(Pl.: Tekintettel arra, hogy a létesítmény területén az I. ütem befejezését követően a tárolt veszélyes anyag mennyisége meghaladja a X tonnát, illetve a ... gyártási tevékenységet részlegesen megkezdik, az LT működtetését 202... év ... hó ... napig meg kell kezdeni – azzal a jelen határozat rendelkező részében foglalt eltéréssel hogy – a napi készenléti szolgálatot X fővel és X fő középszintű tűzoltásvezető szakmai végzettséggel rendelkező személlyel kell biztosítani.)

Ez a létszám alkalmas arra, hogy a létesítményben keletkezett tűz oltását önállóan, az előírt erővel, eszközökkel megkezdje és önállóan vagy a riasztható hivatásos tűzoltóságokkal együttesen, a létesítmény területén várható legnagyobb veszélyhelyzetet megszüntesse.

Az LT teljes személyi állományának meg kell felelnie a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2024. (IX. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott vonatkozó képzési, egészségügyi alkalmassági követelményeknek a tűzoltói beavatkozás folyamatos biztosítása érdekében, figyelemmel a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25) BM rendeletben foglaltakra.

Az LT létszáma a várható beavatkozások felszámolásához, a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet előírásainak, továbbá a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról szóló BM OKF utasításban, illetve a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról szóló BM OKF utasításban előírtaknak megfelelően lett meghatározva.

Az LT létszámának meghatározásakor figyelembe vett jogszabályok:

A Korm. rend. 4. § (5) bekezdése alapján: „A létesítményi tűzoltóság működtetésére vonatkozó határozatban az eljáró hatóság megállapítja

- a) a létesítményi tűzoltóság működéséhez szükséges
- aa) napi vagy műszakonkénti legkisebb létszámot,
- ab) tűzoltó egyéni védőfelszereléseket és azok mennyiségét,

- a) gépjárművek alapvető tűzoltástechnikai paramétereit, felszereléseket, oltó- és mentesítőanyagokat, tartalékokat és azok mennyiségét,
- b) a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány, valamint a gépjárművek és felszerelések elhelyezési körülményeit,
- c) azt, hogy az aa) alpont szerinti létszámot vagy annak részét főfoglalkozású vagy alkalmoszerűen igénybe vehető tűzoltókkal kell biztosítani."

A Korm. rend. 6. § (5) bekezdése alapján: „A létesítményi tűzoltóság összlétszámát úgy kell meghatározni, hogy abból a mindenkori legkisebb készenléti létszám akadálytalanul biztosítható legyen.”

A Korm. rend. 6. § (6) bekezdése alapján: „A készenléti létszámon belül mindig rendelkezésre kell állnia tűzoltás vezetésére jogosult – külön jogszabályban meghatározott legalább középszintű tűzoltásvezetői végzettséggel rendelkező – személynek.”

Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság esetén:

A Korm. rend. 6. § (7) bekezdése alapján: „A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság esetén a legkisebb készenléti létszám biztosításánál a létesítményi tűzoltóparancsnokot nem lehet figyelembe venni.”

A képzéssel kapcsolatos követelményeket a Korm. rend. alábbi pontjai szerint kell végrehajtani:

A Korm. rend. 11. §-a alapján: „A létesítményi tűzoltóságnak minden tárgyévet megelőző év december 15. napjáig éves képzési tervet kell készíteni és azt egyetértés céljából meg kell küldeni az eljáró hatóságnak. A képzési tervnek tartalmaznia kell elméleti és gyakorlati foglalkozásokat.

(2) A képzési tervet a létesítményi tűzoltóság parancsnoka hagyja jóvá.

(3) A létesítményi tűzoltóság parancsnoka oktatási naplót vezet.

(4) Az oktatási naplónak tartalmaznia kell

- a) a képzés helyét, idejét,
- b) a képzés időtartamát,
- c) a képzés tárgyát,
- d) a foglalkozáson részt vettek nevét.”

A Korm. rend. 12. § (1) vagy (2) bekezdése alapján:

Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság esetén:

„(1) A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság képzési tervében a létesítmény sajátosságaihoz igazodóan hetente 2 óra elméleti és 2 óra gyakorlati foglalkozást kell tervezni.”

Alkalmoszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság esetén:

„(2) A főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság képzési tervében a létesítmény sajátosságaihoz igazodóan hetente 2 óra elméleti és 2 óra gyakorlati foglalkozást kell tervezni.

(3) A főfoglalkozású és az alkalmoszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság tagjainak évente legalább egy elméleti és egy gyakorlati felmérését a tárgyév december 31-ig végre kell hajtani, a végrehajtás tényét dokumentálni kell.

(4) Az elméleti felmérésnek a létesítmény sajátosságaihoz igazodva tartalmaznia kell legalább

- a) 5 égéselmélettel,
- b) 5 oltóanyag ismerettel,
- c) 5 beavatkozás építményekben bekövetkezett károkkal,
- d) 5 veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozással kapcsolatos kérdést.

(5) A gyakorlati felmérésnek a létesítmény sajátosságaihoz igazodva tartalmaznia kell legalább

- a) 1 komplex szereléssel,
- b) 1 létraszereléssel,
- c) 1 szakfelszerelés kötéseivel kapcsolatos feladatot.”

A Korm. rend. 17. § (4) bekezdése alapján: „A létesítményi tűzoltóság üzemeltetője a tűzoltói állomány számára elrendelheti fizikai felmérést és pszichológiai vizsgálaton való részvételt. Ebben az esetben a felméréssel és a vizsgálattal kapcsolatos költségfedezetről a létesítményi tűzoltóság üzemeltetője köteles gondoskodni.”

## 2. Egyéni védőfelszerelések

Az LT egyéni védőfelszereléseinek meghatározása során figyelembe vettem az üzemeltető területén bekövetkező káreseményeket (tűzeset, műszaki mentés), melyek jelen döntésben megállapított védőfelszerelésekkel hajthatók végre biztonságosan, az emberi élet és testi épség megóvása érdekében.

A Korm. rend. 4. § (5) bekezdés ab) pontja alapján: „A létesítményi tűzoltóság működtetésére vonatkozó határozatban az eljáró hatóság megállapítja a tűzoltó egyéni védőfelszereléseket és azok mennyiségét.”

## 3. Gépjárművek

- a) Az X db ..... típusú tűzoltó gépjármű meghatározásánál a létesítmény paramétereit, az LT feladat és erőforrás tervezését, valamint a műszaki paramétereinek meghatározásánál a létesítmény adottságait, a hivatásos erőkkel történő közös munkavégzés feltételeit, valamint a beavatkozások biztonságos, elégséges szempontjait vettem figyelembe. A szakfelszerelések a kárfelszámolások minimális eszközigényeihez igazodnak.
- b) A (Pl. tűzoltásvezetői gépjármű szükségessége kifejezetten indokolt a létesítmény nagy kiterjedése miatt. A kárhelyszínen elengedhetetlen a kárhelyparancsnok gyors mozgása, illetve a gépjárműre rendszeresített védőeszközök által történő biztonságos munkavégzés garantálása.)
- c) A (Pl. műszaki mentő gépjármű szükségességét a habbal oltó gépjárművek máhla kapacitását figyelembe véve határozta meg, hogy a biztonságos beavatkozáshoz szükséges eszközök, felszerelések rendelkezésre állása maradéktalanul biztosított legyen.)
- d) A ..... típusú gépjármű meghatározásánál ... (Pl. a beavatkozó állomány kárhelyszínre történő szállításának szükségessége alapján határozta meg.)

A megállapított tűzoltó gépjárművek és felszerelések biztosítják egy kialakult tűzeset vagy műszaki mentés elsődleges, gyors és szakszerű felszámolását, mérsékelve és megakadályozva egy súlyosabb esemény kialakulását.

A Korm. rend. 7. § (1) bekezdése alapján: „A létesítményi tűzoltóságot úgy kell megszervezni és felszerelni, hogy az képes legyen a létesítményben keletkezett tűz oltását vagy műszaki-mentés felszámolását önállóan, az eljáró hatóság által előírt erőkkel, eszközökkel megkezdeni és önállóan vagy a riasztható hivatásos tűzoltóságokkal együttesen a létesítményben várható legnagyobb veszélyhelyzetet megszüntetni.”

## 4. Elhelyezési körülmények

A Korm. rend. 4. § (5) bekezdés b) pontja alapján: „A létesítményi tűzoltóság működtetésére vonatkozó határozatban az eljáró hatóság megállapítja a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány, valamint a gépjárművek és felszerelések elhelyezési körülményeit.”

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 24. § b) pontja alapján: „Minden munkavállaló részére biztosítani kell munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.”

Az Mvt. 35. § (1) bekezdése alapján: „Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, belmagasságot, légtér fogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani.”

Az Mvt. 36. § (1) bekezdése értelmében: „A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést.”

A fenti előírások teljesülése miatt szükséges a rendelkező részben az I–IV. pontban tett kikötések maradéktalan teljesítése.

## 5. Tartalékok

Az LT működésének érdekében szükség van tartalék felszerelések, eszközök és oltóanyagok biztosítására. A meghatározott tartalék egyéni védőeszközök, tartalék légzőkészülék palackok és tartalék tűzoltó habképző anyagok szükségesek.

A tartalék eszközök, felszerelések biztosítják a létesítményben bekövetkezett események felszámolása utáni készenlét visszaállítását, szavatolva ezzel a létesítmény további biztonságát.

A .....hatóság szakmai szempontok alapján megvizsgálta a létesítmény területén bekövetkező káresemények kockázatát, amely alapján határoztuk meg az üzemeltető által kötelezően készenlétben tartandó tartalékokat. A számítás során figyelembe vettük pl. a tárolt veszélyes anyagok, éghető és robbanásveszélyes anyagok mennyiségét és fizikai jellemzőiket.

A készenlétben tartott gépjárművek, felszerelések, védőfelszerelések, oltó- és mentesítő anyagok a Korm. rend. 4. § (5) bekezdésében és a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottak teljesülése érdekében rendelkezzenek a vonatkozó előírások szerinti engedélyekkel és jóváhagyási igazolásokkal.

### Figyelemfelhívás

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a Korm. rend. 5. § (2) bekezdése alapján a körülmények, jellemzők megváltozása esetén a létesítmény fenntartója kérelmezheti a létesítményi tűzoltóság megszüntetését vagy a 4. § (5) bekezdésében meghatározottak módosítását.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 35. § (4) bekezdése alapján „Jogszámban a gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezhet”

A Ttv. 42. §-a alapján tájékoztatom, hogy a létesítményi tűzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a tűzoltóság létesítője gondoskodik.

A Ttv. 10/A. § (5) bekezdése alapján az LT területén keletkezett káreseményekről a hivatásos tűzoltóság részére az adatszolgáltatás kötelező.

A Korm. rend. 15. § (1) bekezdése alapján a létesítményi tűzoltóság – jogszabályban meghatározottak szerint – az általa vagy más által felszámolt és hozzá bejelentett tüzesetről, műszaki mentésről – beavatkozást igénylő esemény esetén annak felszámolását követően – haladéktalanul tájékoztatja a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóságot. Ha a káresemény a Magyar Honvédség objektumában keletkezett, akkor a Honvédelmi Minisztériumot kell tájékoztatni.

Felhívom továbbá az üzemeltető figyelmét, hogy a Korm. rend. 3. § (5) bekezdése alapján a létesítményi tűzoltóság üzemeltetője és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóság – ha az nem veszélyezteti a létesítményi tűzoltóság elsődleges beavatkozási feladatainak ellátását – együttműködési megállapodást köthet a létesítményi tűzoltóság vonulási területén kívül keletkezett tűz oltására és műszaki mentésre. A költségek megtérítésének módját az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell.

Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság esetén:

A Korm. rend. 15. § (2) és (3) bekezdése alapján az online KAP alkalmazása és a Tüzeseti és Műszaki Mentési Adatlap, valamint Szeradatlap töltése kötelező.

Az LT alapítására, működésére és fenntartására vonatkozó, jelen döntésben nem részletezett előírásoknak minden tekintetben meg kell felelniük a Korm. rend.-ben foglaltaknak.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén és a Ttv. 35. § (4) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján határozza meg.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja alapján nincs helye fellebbezésnek, ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, a határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.



Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az üzemeltető – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 18. § (1) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította. A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37–39. § rendelkezései az irányadóak. A ... Törvényszék illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete, a közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)–(1a) bekezdése határozza meg.

Kelt: (helységnev), az elektronikus bélyegző szerinti napon.

.....  
kiadmányozó neve  
beosztása

Készült: ... példányban  
Terjedelme: ... oldal  
Kapják: 1. Ügyfél  
2. Irattár